



EIROPAS REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS FONDS



EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

„DAUGAVPILS CELTNIĒKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA” (id.Nr. DCPV
2013/3 ERAF)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Jautājums:

Logu specifikācijās nav norādīta logu krāsa. Cik saprotams no fasāžu krāsu pasēm un vizuālizācijām, tad fasādēs logu profilu krāsa nav balta. Lūdzam definēt PVC un alumīnija logu, vitrīnu, starpsienu u. tml. krāsu.

Atbilde:

Logu krāsas skatīt AR daļas lapās AR.1-17, AR.2-25, AR.3-23 un AR.4-15. Visi logi no ārpuses krāsoti tonī RAL 7015, no iekšpuses balti.

19.09.2013.